



시험성적서



1. 성적서번호 : CT13-39777
2. 의뢰자
 - 업체명 : 서현아이비엠(주)
 - 주소 : 경기도 광주시 초월읍 지월로 23-1
 - 의뢰일자 : 2013.04.05
 - 시험발급일 : 2013.05.24
3. 시험성적서의 용도 : 효율관리기자재 소비효율등급 표시용
4. 시료명 : 창세트[더베스트 시스템창호]
5. 시험방법
 - (1) 지식경제부고시 제2012-320호

확인	작성자 성명	최은수		기술책임자 성명	이상문	
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

한국건설생활환경시험연구원



위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

본 원 : 153-803 서울특별시 금천구 가산동 459-28 (02)2102-2590
 결과문의 : 에너지효율평가팀(충북 청원군 오창읍 양청리 654-1) (043)210-8912

시험성적서



성적서번호 : CT13-39777

첨부 1. 시험성적서 요약서

시험방법		물리적 시험			
소비효율등급		4 등급			
모델명		더베스트 시스템창호			
프레임 재질		합성수지			
개폐방식		외미달이			
단창/이중창		단창			
프레임 폭(mm)		94			
유리 구성	단창	두께(mm)	22	상세	일반3+공기15+일반4
스페이서 재질	단창	알루미늄			
열관류율 [W/(㎡·K)]		2.798			
통기량 [㎡/(h·㎡)]		0.66			
기밀성 등급		1 등급			