




시험 성적서

	한국화재보험협회 부설 방재시험연구원	성적서번호 : AK2015-0017R 페이지 1 (총 9)	 
---	-------------------------------	-------------------------------------	--

우) 469-881 경기도 여주시 가남읍 경충대로 1030 TEL) 031-887-6600 FAX) 031-887-6610



1. 의뢰인

- 업체(기관)명 : 서현아이비엠(주) 대표자 정 봉 철
- 주 소 : 경기 광주시 초월읍 지월로 23-1(303-1, 293-3)
- 접수일자 : 2015. 1. 8

2. 시 료 명 : 트라이캐슬 에이원 181

3. 시험일자 : 2015. 6. 17 ~ 6. 18

4. 시험용도 : 효율관리기자재 신청용

5. 시험방법 : KS F 2278:2014, KS F 2292 : 2013

6. 시험환경 :

열관류 저항 - 가열, 항온상자 온도 : (20±1)℃, 저온실 온도 : (0±1)℃, 상대습도 : (50±10)% R.H.
 기 밀 성 - 온도 : (26 ± 2)℃, 상대습도 : (52 ± 3)% R.H.




7. 시험결과 :

시 험 항 목	시 험 결 과				소비효율등급
열관류율 W/(m ² ·K)	0.960				1 등급
기 밀 성 m ³ /(h·m ²)	10 Pa	30 Pa	50 Pa	100 Pa	1 등급
	0.35	0.72	1.02	1.69	

* 창호 프레임 재질 및 유리 구성 : 불임참조

* 시험성적서 발급한 날로부터 90일 이내에 에너지관리공단에 신고 하여야 한다.

* 이 성적서의 내용은 시험 의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확 인	실무자 성 명 : 이 길 용(서명)  성 명 : 양 승 진(서명) 	승인자(기술책임자) 성 명 : 정 재 군(서명) 
-----	---	---

한국인정기구 인정 **한국화재보험협회 부설 방재시험연구원 장**



※ 위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.